

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области
(Главное управление МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Режевского городского округа, Артемовского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623780, Свердловская область,
г. Артемовский.
(место составления акта)

«16» марта 2021 год.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 44

По адресу/адресам: Место нахождения юридического лица: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Красный Луч, 27а-2.

Место фактического осуществления деятельности: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Красный Луч, 27а-2.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой/выездной проверки от 03.02.2021 года № 44.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта(ов) защиты – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по реализации адаптированных образовательных программ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 2" (МБДОУ № 2), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта (категория чрезвычайно высокого риска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

- «12» марта 2021 года с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа;
- «16» марта 2021 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/4 часа


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Борисова Ирина Владимировна, заведующий МБДОУ № 2.

✓ 

02.03.2021 года, 13 часов 00 минут.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: --/--.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Пантюхин Сергей Валерьевич, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Борисова Ирина Владимировна, заведующий МБДОУ № 2.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Системы противопожарной защиты здания (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и их составные части достигли предельного состояния (установленного срока службы). Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 1; ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261); Нормы пожарной безопасности «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» НПБ 75-98 п. 9.2.5; РД 009-02-96, «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово - предупредительный ремонт», п. 1.10, п. 1.12; Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», НПБ 88-2001, п. 12.9, п. 12.10, п. 12.12, прил. 12; Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», НПБ 110-03, п. 4; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 21-01-97*, п. 7.1; ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», п. 5.1.7. (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей. Лицо, допустившее нарушение: МБДОУ № 38).



2. Отсутствует аварийное освещение. п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение, часть 1 статья 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п 4.27 Строительные нормы и правила СНиП П-4-79 «Естественное и искусственное освещение», п 1.6 Строительные нормы и правила СНиП П-А.9-71 «Искусственное освещение. Нормы проектирования», п. 1, § 5 глава 6 раздела "В" Строительные нормы и правила СНиП П-В.6 (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей. Лицо, допустившее нарушение: МБДОУ № 38).

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)


~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~

~~нарушений не выявлено:~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Распоряжение о проведении проверки № 44 от 02.03.2021 года
- Предписание № 44/1/1 от 16.03.2021 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:


(С.В. Пантюхин)

актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Борисова Ирина Владимировна, заведующий МБДОУ № 2.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» марта 2021 год

✓ 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Телефоны доверия:

МЧС России +7 (499) 216-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области +7 (343) 262-99-99

«16» марта 2021 год

✓ 

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Борисова Ирина Владимировна

Действителен с 17.06.2021 по 17.06.2022