

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа,
Артемовского городского округа УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Свердловской области

Предписание № 7/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по реализации адаптированных образовательных программ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 2".

Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по реализации адаптированных образовательных программ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 2" Борисовой Ирине Владимировне.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с «16» января 2020 г. по «3» февраля 2020 г. проведено обследование (проверка) заместителем главного государственного инспектора Режевского района, Артемовского района по пожарному надзору Исаковым А. В., инспектором Режевского района, Артемовского района по пожарному надзору Пантюхиным С.В., здания, помещений, территории МБДОУ «Детский сад №2», расположенного по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Красный Луч, 27А-2.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ №1 Борисовой Ириной Владимировной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения, выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Устранить нарушение: Руководителем организации на объекте защиты не соблюдаются требованиями пожарной безопасности по конструктивным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности. В здании II степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и обрешетке, выполненных из горючих материалов кровля выполнена из горючего материала (ондулин).	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1) Утвержден и введен в	01.07.2021	

	действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 21 ноября 2012 г. N 693		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель Главного государственного инспектора
Режевского района, Артемовского района по пожарному надзору
Исаков Андрей Владимирович



«3» февраля 2020 г.

Инспектор Режевского района, Артемовского района
по пожарному надзору
Пантюхин Сергей Валерьевич

(подпись)

«3» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

√
(подпись)

«3» февраля 2020 г.

(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Борисова Ирина Владимировна

Действителен с 17.06.2021 по 17.06.2022